



AQUAPLAST

ООО «АКВАПЛАСТ»

ИНН 9102223901, КПП 910201001, ОГРН 1179102001539

р/счёт 40702810802830002345, БИК 044525593

к/счёт 30101810200000000593

295001, РК, г. Симферополь, ул. Ленина 39 офис 3

ПАСПОРТ №57

Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида ГОСТ Р 51613-2000

Наименование: Труба напорная AQUAVIVA НПВХ 125 Р SDR 26 d110×4.2 питьевая ГОСТ Р 51613-2000

Партия № 57

Дата производства 22.03.2023

Количество, м 3500

| Наименование показателя | Значение показателя по ГОСТ | Значение показателя фактическое |
|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. Внешний вид поверхности, маркировка | Контрольный образец | Соответствует |
| 2. Размеры труб, мм | | |
| - наружный диаметр | 110 | Не превышает установленной нормы |
| - толщина стенки | 4,2 | Не превышает установленной нормы |
| - овальность | 2,2 | Не превышает установленной нормы |
| 3. Стойкость при постоянном внутреннем давлении, контрольное время в часах, не менее: | | |
| - 20 °С, начальное напряжение 42 МПа | 1 | 1 |
| - 20 °С, начальное напряжение 35 МПа | 100 | 100 |
| - 60 °С, начальное напряжение 12,5 МПа | 1000 | 1000 |
| 4. Ударная прочность по Шарпи, количество разрушившихся образцов, % не более | 10 | Соответствует |
| 5. Изменение длины труб после прогрева, % не более | 5 | Соответствует |
| 6. Предел текучести при растяжении, МПа, не менее | 49 | Соответствует |
| 7. Относительное удлинение при разрыве, % не менее | 25 | Соответствует |
| 8. Температура размягчения по Вика, °С не менее | 78 | Соответствует |
| 9. Стойкость сборных узлов труб с раструбом вида Р при постоянном внутреннем давлении, контрольное время в часах, не менее | | |
| - 20 °С, при давлении 4,2×МОР, МПа | 1 | 1 |
| - 20 °С, при давлении 3,2×МОР, МПа | 1000 | 1000 |
| 10. Непрозрачность, % не более | 0,2 | Соответствует |
| 11. Хранение | ГОСТ 15150 | Соответствует |
| 12. Гарантийный срок хранения | 2 года со дня изготовления | Соответствует |

Заключено, что продукция соответствует требованиям ГОСТ 51613-2000

Исполнитель: **АКВАПЛАСТ** /Минченко Ф.И./

Начальник производственного отдела: /Левченко Р.С./

ОГРН 1179102001539

ИНН 9102223901

КПП 910201001

РК, Симферополь