



**Заводской сертификат (паспорт) качества 3.1 В**  
в соответствии с EN 10204:2005

Certificate No.: QC210486ab  
Certificate Date: 05.09.21  
Заказчик: ООО "Компания ИнжТех" (Россия)

**Изделие:**

Обозначение (наименование)	Код изделия	SDR	№ партии
Отвод электросварной 90 гр. PE100RC d 110	KE9011011	11	210486

**Материал:**

Производитель	Марка PE	класс	№ партии
INEOS	ELTEX SUPERSTRESS TUB 121N6000	PE100RC	LIA33691

**Результаты испытаний:**

Характеристики	Норматив	Условия испытаний	Результат
Индекс плавления	ISO 1133	190°C / 5kgs	0,29 g/10min.
Плотность	ISO 1183-2	$\geq 950 \text{ kg/m}^3$	958,4 kg/m <sup>3</sup>
Время Индукции Окисления	ISO 11357-6	>20 min. / 210 °C	52 min.
Устойчивость к растрескиванию при напряжении 80°C	ISO 1167	5,4 MPa / >165 h	PASS
Краш-тест	ISO 13954 / ISO 13955	23 °C	PASS
Размеры (мм)	EN 1555-3 / EN 12201-3	23 °C	PASS
Сопротивление ( $\Omega$ )	Manufacturer Spec.	23 °C	PASS
Внешний вид/Маркировка	EN 1555-3 / 12201-3		PASS
Распознавание системы фитингов	ISO 13950		Штрих-код
Приложения			water/gas

Вышеназванная партия изделий соответствует требованиям норм EN 1555 и предназначена для сварки с трубами из PE-100/PE-80/PE-100-RC в соответствии с нормами EN 1555-3, EN 12201-3 и ГОСТ Р 58121.3.

Основные результаты были взяты с интегральной записи теста FOX FITTING, с MFR, плотность и OIT данных по гранулам, были взяты из общего сертификата Нефтехимия для конкретной партии материала, который был использован в производстве этих товаров.

FOX FITTINGS Sp. z o. o. Sp. k.  
ul. Więźniów Oświęcimia 21 b  
43-330 Wilamowice  
NIP 9372473656

Отдел качества