



**ROLS
ISOMARKET**

ул. Вятская, д. 27, стр. 2, этаж 2, г. Москва, Россия, 127015
тел.: (495) 363-68-64, 787-60-62, 988-48-15; факс: (495) 787-60-62
e-mail: info@rols-isomarket.ru www.rols-isomarket.ru

Обособленное подразделение ООО "РОЛС Изомаркет"

пл. Менделеева, д. 2, корп. 396, г. Переславль-Залесский, Ярославская обл., 152025

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 2890

На изделия теплоизоляционные из пенополиэтилена в виде трубок марки
«ENERGOFLEX SUPER»

Артикул изделия	EFXT089132SU
Наименование изделия	Трубка ENERGOFLEX SUPER 89/13-2
№ партии	2408221
Количество изделий в партии(п.м)	7 380

Изделия сертифицированы. Сертификат соответствия № РОСС RU. АД38.Н00727 от 12.11.2019

Результаты приёмо-сдаточных испытаний

Наименование показателя	Норма по ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313: 2009)	Результат приёмо-сдаточных испытаний
Внутренний диаметр (мм)	91 – 95	92,5
Толщина стенки (мм)	11 – 15	13
Длина (мм)	1970 – 2050	2000
Внешний вид		Соответствует

Гарантийный срок хранения:

60 мес. со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

Условия хранения:

Изделия должны храниться в упаковке изготовителя на стеллажах или поддонах в вентилируемом помещении. Исключить попадания влаги, прямых солнечных лучей, размещать на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, относительная влажность воздуха не более 75%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Трубка ENERGOFLEX SUPER 89/13-2 соответствует ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313: 2009)



Контролёр ОТК

Семакова Е.Г.

Паспорт качества выдан 25.08.2022г.