

Общество с ограниченной ответственностью

# ЗАВОД СОКОЛЬ

Сертификат соответствия № РОСС RU.НВ61.Н07504

## ПАСПОРТ № 1801-36

Детали соединительные для газопровода  
из полиэтилена ПЭ100  
изготавливаемые методом литья под давлением  
ГОСТ Р 58121.3-2018

не подлежат обязательной сертификации  
Сертификат соответствия № РОСС RU.НВ61.Н07504

Наименование детали: Отвод 225\*90 гр. - ПЭ 100 SDR 11 лит.удл. (ПП) ГАЗ  
Номер партии: 180122 - F0000004007 -  
Дата изготовления: 1/2022  
Количество: 33

Наименование показателя	Значение показателя по ТУ	Фактически
1. Внешний вид	Таблица 3 п.1	Соответ.
2. Размеры, мм	Таблица 2	Соответ.
3. Стойкость при постоянном внутреннем давлении деталей, час, не менее:		
при 20 С	100 час	Соответ.
при 80 С	165 час	Соответ.
при 80 С	1000 час	Соответ.
4. Изменение внешнего вида после прогрева	Таблица 3 п.5	Без изменений
5. Гарантийный срок хранения 3 года со дня изготовления в условиях 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150		

Заключение ОТК:

Качество соединительных деталей из полиэтилена для газопровода соответствует требованиям ТУ 2248-002-91206629-2013, ГОСТ Р 58121.3-2018

Контролер ОТК Сираева А.Ф.



18 января 2022 г.