



Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). Регистрационный № РОСС RU.АНО1.К00015

117186, Россия, г. Москва, ул. Нагорная, д. 15, корпус 8, этаж 1, помещение I, офис 70.
422630, Россия, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, с/п Нармонское, с. Нармонка, ул. Габишева, 39

Тел/факс: 8-800-350-20-70, (843) 2-300-430
www.tehstroi.ru, info@tehstroi.ru
ИНН 7743944097, КПП 772701001

Паспорт качества № Н063/07-22 на трубы гофрированные двухслойные для подземных безнапорных трубопроводов

Партия № 12 Дата выпуска 10.07-12.07.2022
Отгруженное количество 96 м Марка сырья BOREALIS
Труба ТЕХСТРОЙ ПП DN/OD 225 SN 16 ТУ 2248-011-54432486-2013

№	Наименование показателя	Требования ТУ	Результаты испытаний
1	Внешний вид	Должен соответствовать контрольному образцу	Соответствует
2	Размеры труб, мм		
	Средний наружный диаметр	225,0 ^{+0,7} _{-2,0}	224,5
	Средний внутренний диаметр, не менее	194,4 ^{+1,0} _{-1,8}	194,5
3	Кольцевая жесткость, кН/м ² , не менее	16,0	16,2
4	Кольцевая гибкость при 30%-ной деформации	Отсутствие растрескивания внутреннего или наружного слоя, расслоение стенок, разрушение образца, изломов в поперечном сечении образца	Отсутствует*
5	Ударная прочность при температуре 0 °С	TIR≤10%	TIR≤10%*
6	Изменение внешнего вида после прогрева при температуре 150°С	Отсутствие расслоений, трещин, пузырей	Отсутствует*

* -по протоколам периодических испытаний

Сертификат соответствия № РОСС RU.АНО1.Н00252

Трубы хранят по ГОСТ 15150 раздел 10, в условиях 5 (ОЖ4). Допускается хранение труб в условиях 8 (ОЖ 3) сроком не более 12 мес.

Гарантийный срок 2 года со дня изготовления.

Данная партия труб соответствует ТУ 2248-011-54432486-2013 с изм. № 1

Начальник ОСП

Представитель ОТК

