

Общество с ограниченной ответственностью
«ТПК»

115533, г. Москва, ул. Нагатинский 1-й, дом 11, корпус 1, квартира 231
ИНН: 7743214326, КПП: 772401001,
Р/С:40702810901050002768 в банке «ВТБ»

Паспорт № 0037/20

Трубы из полипропилена с двухслойной профилированной стенкой
для безнапорных трубопроводов ГОСТ Р 54475-2011

Наименование и условное
обозначение изделия: SN 16 ID 160

Партия: 200037
Дата изготовления: 02.10–03.10.2020 г
Количество, м: 2082 м
Марка сырья: PP-B

Основные технические характеристики

Наименование показателя	Значение показателя по ТУ	Значение показателя фактически
1. Внешний вид поверхности	Табл.2	Соответствует
2. Кольцевая жесткость труб, кН/см ² , не менее	16	16,3
3. Наружный диаметр D, не более, мм	195	190
4. Внутренний диаметр d, не менее, мм	155	160
5. Стойкость к удару падающим грузом	отсутствие повреждений	Соответствует

Заключение ОТК: Качество труб из полипропилена с двухслойной профилированной стенкой для безнапорных трубопроводов соответствует требованиям ГОСТ Р 54475-2011




Ст. контролер ОТК



/А.В.Фомина/

“03” октября 2020 г.



Общество с ограниченной ответственностью
«ТПК»

115533, г. Москва, ул. Нагатинский 1-й, дом 11, корпус 1, квартира 231
ИНН: 7743214326, КПП: 772401001,
Р/С: 40702810901050002768 в банке «ВТБ»

Паспорт № 0017/21

Трубы из полипропилена с двухслойной профилированной стенкой
для безнапорных трубопроводов ГОСТ Р 54475-2011

Наименование и условное
обозначение изделия: SN 16 ID 340/300

Партия: 210017
Дата изготовления: 01.03–02.03.2021 г.
Количество, м: 1380 м
Марка сырья: PP-B

Основные технические характеристики

Наименование показателя	Значение показателя по ТУ	Значение показателя фактически
1. Внешний вид поверхности	Табл.2	Соответствует
2. Кольцевая жесткость труб, кН/см ² , не менее	16	16,1
3. Наружный диаметр D, не более, мм	350	348
4. Внутренний диаметр d, не менее, мм	294	299
5. Стойкость к удару падающим грузом	отсутствие повреждений	Соответствует

Заключение ОТК: Качество труб из полипропилена с двухслойной профилированной стенкой для безнапорных трубопроводов соответствует требованиям ГОСТ Р 54475-2011

Ст. контролер ОТК _____ /А.В.Фомина/



“02” марта 2021 г.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AM03.H00561

Срок действия с 07.03.2019

по 06.03.2022

№ 0440377

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР-СТАНДАРТ». Место нахождения: 119119, Российская Федерация, город Москва, проспект Ленинский, дом 42, корпус 1-2-3, этаж 1, помещение 1, комната 43. Адрес места осуществления деятельности: 117405, Российская Федерация, город Москва, улица Кирпичные Выемки, дом 2, корпус 1, этаж 3, комната 11. Телефон: +7 4953579967. Адрес электронной почты: info@standart-centr.ru. Регистрационный номер аттестата аккредитации: № RA.RU.11AM03. Дата регистрации аттестата аккредитации: 11.05.2018 года

ПРОДУКЦИЯ Трубы двухслойные гофрированные из полипропилена для систем наружной канализации
ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 22.21.21-004-16042271-2019
Серийный выпуск

код ОК
034-2014 (КПЕС 2008)
22.21.21.123

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 22.21.21-004-16042271-2019


код ТН ВЭД
3917 22 100 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ТПК»
Адрес: 115533, город Москва, проезд Нагатинский 1-й, дом 11, корпус 1, квартира 231.
Фактический адрес производства: 390042, Рязанская область, г.Рязань, ул.Станкозаводская, д.7, корп.36
ИНН: 7743214326

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ТПК»
Адрес: 115533, город Москва, проезд Нагатинский 1-й, дом 11, корпус 1, квартира 231.
Фактический адрес производства: 390042, Рязанская область, г.Рязань, ул.Станкозаводская, д.7, корп.36
Телефон: +7(495)640-88-38, E-mail: tpkpipes@gmail.com, ИНН: 7743214326

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 007-03/12-ЦСТ от 01.03.2019 года, выданного испытательной лабораторией «ЦСТ-Испытания» Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР-СТАНДАРТ», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.004.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2



Руководитель органа

Эксперт

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Богослов
подпись

Лаврентьев
подпись

И.К. Богословов

инициалы, фамилия

С.В. Лаврентьев

инициалы, фамилия