



РУССКАЯ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ

ООО «Русская Теплоизоляционная Компания»

ИНН 7704316677 ОГРН 1157746441049

Адрес: 108851, г. Щербинка, ул. Южная д.2

Тел.: 8 800 550 12 88, 8 495 215 04 42

www.td-rtk.ru info@td-rtk.ru

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 23012411061010
Рулон 06x1000-30 РУ-ФЛЕКС СТ-СК ООО «РТК»

Номер партии	23012411061010
Дата изготовления	24.01.2023г.
Количество упаковочных единиц в партии:	31 шт.
Количество квадратных метров в партии:	930 м ²

Рулон РУ-ФЛЕКС СТ-СК – изделие теплоизоляционное на основе вспененного синтетического каучука с закрытыми порами в виде рулона в самоклеящемся исполнении.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня получения продукции потребителем.

Гарантийный срок эксплуатации изделий – 60 месяцев со дня изготовления при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и указаний по применению.

При транспортировке и хранении изделий должно быть обеспечено их предохранение от механических повреждений, воздействия влаги и прямых солнечных лучей.

Запрещается хранение изделий вблизи открытых источников огня и отопительных приборов.

№	Показатель	Норма	Результат	Заключение
1	Внешний вид, визуально	На поверхности изделий не допускаются трещины, дыры, разрывы, складки, царапины, выпуклости или впадины, иные виды механического повреждения или загрязнения. Изделия должны быть окрашены в черный цвет.	Изделие черного цвета без механических повреждений	Соотв.
2	Толщина рулона, мм	5,5 ÷ 7,5	6	Соотв.
3	Ширина рулона, мм	1000 ÷ 1050	1000	Соотв.
4	Длина, м	30 ÷ 30,5	30	Соотв.
5	Плотность, кг/м ³	30 ÷ 60	50	Соотв.

Сертификат соответствия РОСС RU.AM05.H15351

Экспертное заключение №002441 от 05.08.2020

Сертификат соответствия № RU C-RU/ПБ34.В.00282/19

Класс пожарной опасности: КМ 3 (Г1, В2, Д3, Т2)

Заключение ОТК: Рулон 06x1000-30 РУ-ФЛЕКС СТ-СК ООО «РТК», партия 23012411061010, соответствует требованиям ТУ 5768-001-45076584-15.

Контролер ОТК



Лямцев А. В.



Поддерживайте
Российских
Производителей

