



ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+7(487)270-23-36

+7(487)270-23-34

ООО «Политэк Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д. 14., стр. 1

Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 5000
Паспорт №018/19	
Партия №0018/PP/19	
Дата изготовления: 09 – 14.01.19 г.	

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 25 ТПК АКВА

Муфта PP-H SDR9/S4 – 25 класс ХВ 1,6 МПа

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°C и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°C и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0018/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 15.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант

Фокис С.И. Фокис С.И.

Начальник ОТК

Савошкин И.В. Савошкин И.В.





ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+7(487)270-23-36

+7(487)270-23-34

ООО «ПолиТЭК Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1

Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(487)270-23-36

ОТК	Количество штук: 5000
Паспорт №011/19	
Партия №0011/PP/19	Дата изготовления: 09 – 14.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 20 ТПК АКВА

Муфта PP-H SDR9/S4 – 20 класс XB 1,6 МПа

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиrow, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°C и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°C и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0011/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 15.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны.

Инженер - лаборант		Фонин С.Н.	Начальник ОТК		Саложников И.В.
--------------------	--	------------	---------------	--	-----------------





ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+7(487)270-23-36

+7(487)270-23-34

ООО «ПолиТЭК ПаЙп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д. 14., стр. 1

Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 5000
Паспорт №027/19	
Партия №0027/PP/19	
Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.	

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 32 ТПК АКВА

Муфта PP-H SDR9/S4 – 32 класс ХВ 1,6 МПа

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава (ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°C и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа, ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°C и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа, ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0027/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант		Фокин С.Н.	Начальник ОТК		Саложников И.В.
--------------------	--	------------	---------------	--	-----------------





ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+7(487)270-23-36

+7(487)270-23-34

ООО «Политэк Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1

Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №036/19	
Партия №0036/PP/19	
Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.	

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 40 ТПК АКВА

Муфта PP-H SDR9/S4 – 40 класс ХВ 1,6 МПа

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиrow, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава (ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°C и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа, ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°C и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа, ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.E.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0036/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК: 18.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант

Фокин С.Н.

Начальник ОТК

Савонников И.В.



ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+7(487)270-23-36

+7(487)270-23-34

ООО «ПолиТЭК Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1

Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №043/19	
Партия №0043/PP/19	Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 50 ТПК АКВА

Муфта PP-H SDR9/S4 – 50 класс ХВ 1,6 МПа

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0043/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны.

Инженер - лаборант	Фокин С.И.	Начальник ОТК	Саложников И.В.
--------------------	------------	---------------	-----------------

**ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»****+7(487)270-23-36****+7(487)270-23-34**

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1

Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №045/19	
Партия №0045/PP/19	Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 63 ТПК АКВА

Муфта PP-H SDR9/S4 – 63 класс ХВ 1,6 МПа

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава (ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021


Санкт-Петербургское государственное учреждение № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0045/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК: 18.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны.

Инженер – лаборант  Фокина С.Н.Наталиянчик ОТК  Сапожников И.В.

**ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»****+7(487)270-23-36****+7(487)270-23-34**

ООО «ПолиТЭК Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1

Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 5000
Паспорт №053/19	
Партия №0053/PP/19	Дата изготовления: 13 – 18.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта переходная 63х50

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без заливов, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021

Свидетельство в государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Партия фитингов №0053/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.
 Дата выпуска продукции ОТК 19.01.19 г.
 Упаковка и маркировка удовлетворительная.

Инженер-лаборант		Фот. С.И.	Инженер ОТК		Соловников И.В.
------------------	--	-----------	-------------	--	-----------------



**ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»****+7(487)270-23-36****+7(487)270-23-34**

ООО «ПолиТЭК Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1

Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 5000
Паспорт №052/19	
Партия №0052/PP/19	Дата изготовления: 13 – 18.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта переходная 50x40

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиrow, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Партия фитингов №0052/PP/19 соответствует требованиям ОТК

Дата выпуска продукции ОТК 19.01.19

Упаковка и маркировка удовлетворительна

Инженер - лаборант		Инженер ОТК	
--------------------	--	-------------	--





ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+7(487)270-23-36

+7(487)270-23-34

ООО «ПолиТЭК Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1

Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 5000
Паспорт №051/19	
Партия №0051/PP/19	Дата изготовления: 13 – 18.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта переходная 50x40

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиrow, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Партия фитингов №0051/PP/19 соответствует требованиям ОТК
 Дата выпуска продукции ОТК 19.01.19
 Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант	<i>Род</i>	Исполнитель ОТК	<i>Сав</i> Сапожников И.В.
--------------------	------------	-----------------	----------------------------



**ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»****+7(487)270-23-36****+7(487)270-23-34**

ООО «ПолиТэк Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1

Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(487)70-23-36

ОТК	Количество штук: 5000
Паспорт №050/19	
Партия №0050/PP/19	Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта переходная 50x32

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиrow, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°C и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°C и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840, Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0050/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант	 Фокин С.Н.	Начальник ОТК	 Сапожников И.В.
--------------------	--	---------------	---



**ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»****+7(487)270-23-36****+7(487)270-23-34**

ООО «Политэк Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1

Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 5000
Паспорт №049/19	
Партия №0049/PP/19	Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта переходная 40x32

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0049/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант	Фокин С.Н.	Начальник ОТК	Сапожников И.В.
--------------------	------------	---------------	-----------------

**ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»****+7(487)270-23-36****+7(487)270-23-34**

ООО «Политэк Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1

Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(487)70-23-36

ОТК	Количество штук: 5000
Паспорт №048/19	
Партия №0048/PP/19	Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта переходная 40x25

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиrow, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0048/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант		Фамилия С.Н.	Начальник ОТК		Сипожников И.В.
--------------------	--	--------------	---------------	--	-----------------





ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+7(487)270-23-36

+7(487)270-23-34

ООО «Политэк Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1

Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 5000
Паспорт №047/19	
Партия №0047/PP/19	Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта переходная 32x25

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°C и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°C и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0047/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант		Федкин С.Н.	Начальник ОТК		Сапожников И.В.
--------------------	--	-------------	---------------	--	-----------------



ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+7(487)270-23-36

+7(487)270-23-34

ООО «ПолиТэк Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1

Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 5000
Паспорт №046/19	
Партия №0046/PP/19	Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта переходная 25x20

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиrow, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава (ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°C и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа, ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°C и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа, ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0046/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант	Феокистов С.Н.	Начальник ОТК	Сапожников И.В.
--------------------	----------------	---------------	-----------------



**ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»****+7(487)270-23-36****+7(487)270-23-34**

ООО «Политэк Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1

Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(487)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №023/19	
Партия №0023/PP/19	Дата изготовления: 09 – 14.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена**Муфта 32x1/2 с внутренней резьбой****ГОСТ 32415-2013****Показатели качества**

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задигов, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0024/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 15.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант		Фокина С.Н.	Начальник ОТК		Сазонов И.В.
--------------------	--	-------------	---------------	--	--------------





ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+7(487)270-23-36

+7(487)270-23-34

ООО «Политэк Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1

Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №021/19	
Партия №0021/PP/19	Дата изготовления: 09 – 14.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 32x1 1/4 с внутренней резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°C и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа, ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°C и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа, ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0021/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 15.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант		Ф.О.И.С.М.	Начальник ОТК		Саложников И.В.
--------------------	--	------------	---------------	--	-----------------





ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+7(487)270-23-36

+7(487)270-23-34

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1

Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(487)270-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №019/19	
Партия №0019/PP/19	Дата изготовления: 09 – 14.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 32x1 с внутренней резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0019/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 15.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант		Младший ОТК	
--------------------	--	-------------	--



**ООО «ПОЛИТЭК ПАП»****+7(487)270-23-36****+7(487)270-23-34**

ООО «Политэк Пап», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1

Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(487)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №016/19	
Партия №0016/PP/19	Дата изготовления: 09 – 14.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 25x3/4 с внутренней резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа, ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа, ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0016/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 15.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант	Фомин С.В.	Начальник ОТК	Саложникова И.В.
--------------------	------------	---------------	------------------



**ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»****+7(487)270-23-36****+7(487)270-23-34**

ООО «ПолиТЭК Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1

Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №014/19	
Партия №0014/PP/19	Дата изготовления: 09 – 14.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена**Муфта 25x1 с внутренней резьбой****ГОСТ 32415-2013****Показатели качества**

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0014/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 15.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант		Фомин С.Н.	Начальник ОТК		Саложников И.В.
--------------------	--	------------	---------------	--	-----------------





ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+7(487)270-23-36

+7(487)270-23-34

ООО «ПолиТЭК Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1

Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №012/19	
Партия №0012/PP/19	Дата изготовления: 09 – 14.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 25x1/2 с внутренней резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиrow, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°C и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется.
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°C и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.A1064.H08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021

Санктельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.E.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0012/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 15.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант		Фокина С.Н.	Начальник ОТК		Сапожников И.В.
--------------------	--	-------------	---------------	--	-----------------





ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+7(487)270-23-36

+7(487)270-23-34

ООО «ПолиТэк Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1

Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №009/19	
Партия №0009/PP/19	Дата изготовления: 09 – 14.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 20x3/4 с внутренней резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиrow, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава (ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°C и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа, ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°C и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа, ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021

Свидетельство в государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №009/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 15.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант		Фокина С.Н.	Начальник ОТК		Саложников И.В.
--------------------	--	-------------	---------------	--	-----------------





ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+7(487)270-23-36

+7(487)270-23-34

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1

Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №007/19	
Партия №0007/PP/19	Дата изготовления: 09 – 14.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 20x1/2 с внутренней резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°C и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°C и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №007/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 15.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант		Фокин С.Е.	Начальник ОТК		Саложников И.В.
--------------------	--	------------	---------------	--	-----------------





ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+7(487)270-23-36

+7(487)270-23-34

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1

Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(487)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №025/19	
Партия №0025/PP/19	
Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.	

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 32x3/4 с внутренней резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0025/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант		Филипп С.И.	Начальник ОТК		Савосников И.В.
--------------------	--	-------------	---------------	--	-----------------



**ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»****+7(487)270-23-36****+7(487)270-23-34**

ООО «Политэк Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д. 14., стр. 1

Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК		Количество штук: 3000
Паспорт №028/19		
Партия №0028/PP/19		Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 40x1 1/2 с внутренней резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без заливов, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0028/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны.

Инженер - лаборант		Фокина С.Н.	Начальник ОТК		Сапожников И.В.
--------------------	--	-------------	---------------	--	-----------------





ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+7(487)270-23-36

+7(487)270-23-34

ООО «Политэк Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д. 14., стр. 1

Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №030/19	
Партия №0030/PP/19	Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 40x1 1/4 с внутренней резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задира, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава (ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°C и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа, ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°C и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа, ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021

Свидетельство в государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0030/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант		Фокін С.Н.	Начальник ОТК		Сапожников И.В.
--------------------	--	------------	---------------	--	-----------------



**ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»****+7(487)270-23-36****+7(487)270-23-34**

ООО «ПолиТЭК Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д. 14., стр. 1

Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №032/19	
Партия №0032/PP/19	
Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.	

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 40x1 с внутренней резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиrow, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа, ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа, ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0032/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант		Ф.И.О. С.Н.	Начальник ОТК		Савожииков И.В.
--------------------	--	-------------	---------------	--	-----------------



**ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»****+7(487)270-23-36****+7(487)270-23-34**

ООО «ПолиТЭК Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д. 14., стр. 1

Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №034/19	
Партия №0034/PP/19	Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена**Муфта 40x3/4 с внутренней резьбой****ГОСТ 32415-2013****Показатели качества**

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч. не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч. не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0034/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант		Феофан С.Н.	Начальник ОТК		Сапожников И.В.
--------------------	--	-------------	---------------	--	-----------------





ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+7(487)270-23-36

+7(487)270-23-34

ООО «Политэк Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д. 14., стр. 1

Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №037/19	
Партия №0037/PP/19	Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 50x1 1/2 с внутренней резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без залиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава (ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°C и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа, ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°C и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа, ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.E.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0037/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 18.03.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант	Фокина С.Н.	Начальник ОТК	Савожников И.В.
--------------------	-------------	---------------	-----------------





ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+7(487)270-23-36

+7(487)270-23-34

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1

Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК		Количество штук: 3000
Паспорт №039/19		
Партия №0039/PP/19		Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 50x1 1/4 с внутренней резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность, без задиrow, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава (ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°C и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа, ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°C и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа, ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.AЮ64.H08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.E.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0039/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант		Фокан С.Н.	Начальник ОТК		Сапожников И.В.
--------------------	--	------------	---------------	--	-----------------



ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+7(487)270-23-36

+7(487)270-23-34

ООО «ПолиТЭК Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1

Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК		Количество штук: 3000
Паспорт №041/19		
Партия №0041/PP/19		Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 50x2 с внутренней резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиrow, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа, ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа, ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0041/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер-лаборант		Фокин С.В.	Начальник ОТК		Саложников И.В.
------------------	--	------------	---------------	--	-----------------

**ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»****+7(487)270-23-36****+7(487)270-23-34**

ООО «ПолиТЭК Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1

Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №024/19	
Партия №0024/PP/19	Дата изготовления: 09 – 14.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена**Муфта 32x1/2 с наружной резьбой****ГОСТ 32415-2013****Показатели качества**

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без заливов, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0024/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 15.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант		Начальник ОТК	
--------------------	--	---------------	--





ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+7(487)270-23-36

+7(487)270-23-34

ООО «Политэк Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1

Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №022/19	
Партия №0022/РР/19	Дата изготовления: 09 – 14.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 32x1 1/4 с наружной резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№/№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задигов, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0022/РР/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 15.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант		Фосаев А.А.	Начальник ОТК		Спложников И.В.
--------------------	--	-------------	---------------	--	-----------------



**ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»****+7(487)270-23-36****+7(487)270-23-34**

ООО «ПолиТЭК Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1

Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №020/19	
Партия №0020/PP/19	Дата изготовления: 09 – 14.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 32x1 с наружной резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задигов, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа, ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа, ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0020/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 15.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант		Фонд	Начальник ОТК		Сапожников И.В.
--------------------	--	------	---------------	--	-----------------



**ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»****+7(487)270-23-36****+7(487)270-23-34**

ООО «Политэк Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1

Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(487)270-23-36

ОТК		Количество штук: 3000
Паспорт №017/19		
Партия №0017/PP/19		Дата изготовления: 09 – 14.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 25x3/4 с наружной резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0017/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 15.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант		Фокина С.А.	Начальник ОТК		Сапожников И.В.
--------------------	--	-------------	---------------	--	-----------------





ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+7(487)270-23-36

+7(487)270-23-34

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1

Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №015/19	
Партия №0015/PP/19	Дата изготовления: 09 – 14.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 25x1 с наружной резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава (ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°C и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа, ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°C и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа, ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0015/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 15.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны.

Инженер-лаборант	Фосин С.Н.	Начальник ОТК	Сяожников И.В.
------------------	------------	---------------	----------------





ООО «ПОЛИТЭК ПАИП»

+7(487)270-23-36

+7(487)270-23-34

ООО «Политэк Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1

Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №013/19	
Партия №0013/PP/19	Дата изготовления: 09 – 14.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 25x1/2 с наружной резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиры, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава (ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°C и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа, ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°C и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа, ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.E.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0013/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 15.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант		Фоканов С.Н.	Начальник ОТК		Сапожников И.В.
--------------------	--	--------------	---------------	--	-----------------



**ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»****+7(487)270-23-36****+7(487)270-23-34**

ООО «ПолиТэк Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1

Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №010/19	
Партия №0010/PP/19	Дата изготовления: 09 – 14.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена**Муфта 20x3/4 с наружной резьбой****ГОСТ 32415-2013****Показатели качества**

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиrow, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава (ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°C и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа, ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°C и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа, ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0010/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 15.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант		Инженер ОТК	
--------------------	--	-------------	--



**ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»****+7(487)270-23-36****+7(487)270-23-34**

ООО «ПолиТЭК Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1

Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №008/19	
Партия №0008/PP/19	Дата изготовления: 09 – 14.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 20x1/2 с наружной резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиrow, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №008/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 15.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант		Фокин С.Н.	Начальник ОТК		Капозжников И.В.
--------------------	--	------------	---------------	--	------------------





ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+7(487)270-23-36

+7(487)270-23-34

ООО «Политэк Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д. 14., стр. 1

Производство: 300004, г. Тула, ул. Шегловская засека д. 31, +7(487)270-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №026/19	
Партия №0026/PP/19	Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 32x3/4 с наружной резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°C и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°C и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.03.2018 по 27.02.2021

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0026/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант		Фокін С.Н.	Начальник ОТК		Сапожников И.В.
--------------------	--	------------	---------------	--	-----------------





ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+7(487)270-23-36

+7(487)270-23-34

ООО «ПолиТЭК Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1

Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №029/19	
Партия №0029/PP/19	Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 40x1 1/2 с наружной резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиrow, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021

Свидетельство в государственной регистрации № RU.77.99.26.013.E.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0029/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант		Фокина С.Н.
--------------------	--	-------------

Начальник ОТК		Сапожников И.В.
---------------	--	-----------------





ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+7(487)270-23-36

+7(487)270-23-34

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1

Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(487)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №031/19	
Партия №0031/PP/19	Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 40x1 1/4 с наружной резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиrow, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0031/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант	Фокина С.Н.	Начальник ОТК	Сапожников И.В.
--------------------	-------------	---------------	-----------------





ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+7(487)270-23-36

+7(487)270-23-34

ООО «Политэк Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1

Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №033/19	
Партия №0033/PP/19	Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 40x1 с наружной резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиrow, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°C и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа.ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°C и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа.ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.E.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0033/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК: 18.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер-лаборант		Фокhin С.Н.	Начальник ОТК		Сапожников И.В.
------------------	---	-------------	---------------	---	-----------------



ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+7(487)270-23-36

+7(487)270-23-34

ООО «ПолиТЭК Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1

Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №035/19	
Партия №0035/PP/19	Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 40x3/4 с наружной резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задигов, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021

Свидетельство в государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0035/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант	Фокхин С.Н.	Начальник ОТК	Саложников И.В.
--------------------	-------------	---------------	-----------------





ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+7(487)270-23-36

+7(487)270-23-34

ООО «ПолиТэк Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1

Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №038/19	
Партия №0038/PP/19	Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 50x1 1/2 с наружной резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиrow, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°C и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°C и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.E.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0038/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны.

Инженер - лаборант

Фокис С.Д.

Начальник ОТК

Суряпожников И.В.



**ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»****+7(487)270-23-36****+7(487)270-23-34**

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1

Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(487)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №040/19	
Партия №0040/PP/19	Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 50x1 1/4 с наружной резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиrow, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°C и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°C и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.E.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0040/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант		Факин С.Н.	Начальник ОТК		Саложников И.В.
--------------------	--	------------	---------------	--	-----------------



ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+7(487)270-23-36

+7(487)270-23-34

ООО «ПолиТЭК Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1

Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(487)270-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №042/19	
Партия №0042/PP/19	Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 50x2 с наружной резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиrow, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа, ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,3 МПа, ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.А1064.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0042/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны.

Инженер - лаборант		Фомин С.Н.	Начальник ОТК		Свяжников И.В.
--------------------	--	------------	---------------	--	----------------



ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+7(487)270-23-36

+7(487)270-23-34

ООО «Политэк Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1

Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №044/19	
Партия №0044/PP/19	Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 63x2 с наружной резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава (ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°C и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°C и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.E.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0044/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК - 18.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант  Фозин С.Н.

Начальник ОТК  Сапожников И.В.

