

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ97.В.00273/19

### ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0026664

Закрытое акционерное общество «Производственное объединение «Спецавтоматика».  
Адрес: 659316, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная, 10. ОГРН 1022200554012  
Телефон: (3854) 44-90-45, факс: (3854) 44-90-70, E-mail: mail@sa-biysk.ru.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «Производственное объединение «Спецавтоматика».  
Адрес: 659316, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная, 10. ОГРН 1022200554012  
Телефон: (3854) 44-90-45, факс: (3854) 44-90-70, E-mail: mail@sa-biysk.ru.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».  
Адрес: 129366, Россия, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 4. ОГРН 1027739451684. Телефон: +7 (495) 617-29-33,  
Факс: +7 (495) 617-27-29, E-mail: agps-oc@mail.ru. Аттестат рег. № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015 г. Федеральная служба по аккредитации.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Ороситель (распылитель) спринклерный скрытый  
"Бриз-С" (см. Приложение 0015291)  
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД2 28.29.22

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 8424 89 000 9

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

#### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ), ГОСТ Р 51043-2002 «Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Оросители. Общие технические требования. Методы испытаний».

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 4119ТР-2019 от 04.07.2019г. (ОС Академия ГПС МЧС России рег. № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015 г.);  
Протоколы сертификационных испытаний № 151-2019 от 11.10.2019 г., (ИЛ ЛСИСТП Академия ГПС МЧС России аттестат № RA.RU.21ПЖ15 от 16.04.2015 г.); схема сертификации 4с.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 4854-118-00226827-2013.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.10.2019 по 15.10.2024



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

ПОДПИСЬ

Э.И. Бурунин

инициалы, фамилия

ПОДПИСЬ

Д.В. Поляков

инициалы, фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ97.В.00273/19

(обязательная сертификация)

№ 0015291

Перечень однородной продукции,  
на которую распространяется действие сертификата соответствия

Оросители спринклерные и дренчерные:

Распылитель спринклерный скрытый "Бриз-С" с разрывным термочувствительным элементом - колба 3x20 мм "Day Impex" (DI941) или колба 2,5x20 мм "Day Impex" (DI989):

- СВК0-ПН0,085-R1/2/P57(68).В3 - "Бриз-С-9/К16" ("Бриз-С-12/К16");

- СВК0-ПН0,12-R1/2/P57(68).В3 - "Бриз-С-9/К23" ("Бриз-С-12/К23", "Бриз-С-16/К23")

по ТУ 4854-118-00226827-2013 с изм.1.



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

подпись

Э.И. Бурунин

инициалы, фамилия

Д.В. Поляков

инициалы, фамилия